

Modèle E sans veilleuse

Repérer le switch SW1 (voir ci-contre) sur la carte électronique. Il comporte 6 micro-interrupteurs
Sur le micro switch SW1 (celui de gauche) :
Placer l'interrupteur 1 en position «Off»
Placer l'interrupteur 5 en position «On»

Chaudière THEMA version E

Fig. C

Règlages usine

Interrupteur 1	ON	OFF	ON	OFF
Interrupteur 2	ON	OFF	ON	OFF
>> <i>Température</i>	35-50°C	35-50°C	38-87°C	38-73°C
Interrupteur 3	ON	OFF	ON	OFF
>> <i>sonde ext.</i>	oui	non	oui	non
Interrupteur 4	ON	OFF	ON	OFF
Interrupteur 5	ON	OFF	ON	OFF
>> <i>Pompe</i>	Permanent	avec brûleur	avec brûleur	avec T.A.
Interrupteur 6	G25 / G 31		G 20 / G 30	
